

г. Кяхта  
(место составления акта)

" 16 " февраля 20 16 г.  
(дата составления акта)

(время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 6

" 16 " февраля 20 16 г. по адресу: Кяхтинский район, с. Усть-Кяхта, ул. Школьная, 8  
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения (приказа) от 10.02.2016 г. № 6 Главного государственного инспектора по пожарному надзору Кяхтинского района майора внутренней службы Арсланова Алексея Александровича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая проверка с целью контроля обязательных требований пожарной безопасности в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Усть-Кяхтинская средняя общеобразовательная школа»

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: 6 дней/ часов

(дней/часов)

Акт составлен: отделением надзорной деятельности Кяхтинского района УНД ГУ МЧС России по Республике Бурятия

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) 10.02.2016 г. Фед. Берсенева Н.Я., директор

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: старший дознаватель отделения надзорной деятельности Кяхтинского района УНД ГУ МЧС России по РБ капитан внутренней службы

Шайдунов Максим Васильевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директора МБОУ «Усть-Кяхтинская средняя общеобразовательная школа» Берсенева Нина Якимовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае



проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки нарушений обязательных требований или требований, установленных законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами: Федеральный Закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», не выявлено.

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	
1	Нарушений не выявлено		
2			

(с указанием характера нарушений; лиц допустивших нарушения)


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_

нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: \_\_\_\_\_

Подпись лиц, проводивших проверку:

Старший дознаватель отделения надзорной деятельности  
Кяхтинского района УНД ГУ МЧС России по РБ  
капитан внутренней службы Шайдунов М.В.

« 16 » февраля 20 16 г.

  
ПОДПИСЬ

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
директор МБОУ «Усть-Кяхтинская средняя общеобразовательная школа» Берсенева Нина  
Якимовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица  
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)

« 16 » февраля 2016 г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:   /  

(подпись уполномоченного должностного лица  
(лиц), проводившего проверку)